

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

66-400 GORZÓW WLKP.
ul. Kosynierów Gdyńskich 27, tel. 95 722 87 81
NIP 599-21-25-841

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK-542-216/20

Gorzów Wlkp., 16.06.2020r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Aleksandrę Guss, mł. asystent w Sekcji Higieny Komunalnej, nr upoważnienia 3 i 875
Magdę Smarsz, mł. asystent w Sekcji Higieny Komunalnej, nr upoważnienia 47 i 875

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o. o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957338500

e-mail: sekretariat@slowianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Basen- Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o. o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957338500

fax: 957338502

e-mail: sekretariat@slowianka.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o. o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957338500

e-mail: sekretariat@slowianka.pl

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: 5992720727/211190023

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Joanna Kasprzak – Perka, Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pan Piotr Rogowski – Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji – upoważnienie z dnia 15.06.2020r. wydane przez Prezesa Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* - nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 16.06.2020r., godz. a) 12⁰⁰ b) 11⁴⁵ c) 12¹⁵ d) 12³⁰ e) 12⁴⁵ f) 13⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 01.06.2020r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 16.06.2020r., godz. a) 12¹⁵ b) 12⁰⁰ c) 12³⁰ d) 12⁴⁵ e) 13⁰⁰ f) 13¹⁵

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: nadzór nad jakością ciepłej wody użytkowej - natryski

7. **Wypożyczenie użyte podczas kontroli***
kolorymetr firmy HACH(HK-M/W/S/K/03) , termometr elektroniczny DT-1/HK-M/W/05/1
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****
 – nr i nazwa protokołu/ów*
- HK-541-122/20
 - HK-541-123/20
 - HK-541-124/20
 - HK-541-125/20
 - HK-541-126/20
 - HK-541-127/20
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*** *nie dotyczy*
10. **Korzystano*** z wyników badań i pomiarów: *nie dotyczy*
11. **Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:** *nie dotyczy*
12. **Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*** *nie dotyczy*
13. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr** *nie dotyczy*

III. WYNIKI KONTROLI

- Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli** – KRS 51160, Sąd Rejonowy Zielona Góra VII Wydział Gospodarczy
- Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:**

Basen zlokalizowany jest w Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnym „Słowianka” przy ul. Słowiańskiej 14 w Gorzowie Wlkp. Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z basenu. Wszystkie regulaminy dostępne są na stronie internetowej Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „ Słowianka”. Obiekt zaopatrzony jest w instalację wodociągową. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest wodociąg sieciowy. Nieczystości płynne odprowadzane są do kanalizacji. Basen posiada 3 niecki basenowe (3 obiegi wody) oraz 2 wanny bąbelkowe, które posiadają 1 wspólny obieg wody – łączna liczba obiegów wody – 4.

Ściany pomieszczeń kąpielowych mają powierzchnię gładką i łatwo zmywalną. Basen podzielony jest na część mokrą i suchą. Na całej powierzchni części mokrej (od rozbieralni, przez natryski do niecki basenowej i wokół niej) podłoga jest łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych (terakota).

Prowadzona jest dezynfekcja niecki i jej otoczenia, na bieżąco w miarę potrzeb. Ponadto w godzinach nocnych prowadzone jest gruntowne sprzątanie.

W dniu **16.06.2020r.** pobrano do badań laboratoryjnych, w ramach nadzoru sanitarnego próbki ciepłej wody użytkowej w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym „Słowianka” ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp., w kierunku wykrywania bakterii Legionella sp. w następujących punktach:

- HK-542-122/20 – szatnia męska (natrysk nr 6),
temperatura wody zimnej 18,2°C; temperatura wody ciepłej 41 °C;
- HK-542-123/20 – szatnia męska (natrysk nr 15),
temperatura wody zimnej 18,2°C; temperatura wody ciepłej 41°C;
- HK-542-124/20 – szatnia męska (natrysk nr 11),
temperatura wody zimnej 18,2°C; temperatura wody ciepłej 41°C;
- HK-542-125/20 – szatnia damska (natrysk nr 3),
temperatura wody zimnej 18,2°C; temperatura wody ciepłej 44,8°C;
- HK-542-126/20 – szatnia damska (natrysk nr 14),
temperatura wody zimnej 18,2°C; temperatura wody ciepłej 44,0°C;
- HK-542-127/20 – szatnia damska (natrysk nr 21),
temperatura wody zimnej 18,2°C; temperatura wody ciepłej 44,0°C.

Badania zostaną wykonywane w Dziale Laboratoryjnym Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b w Gorzowie Wlkp.

